

**Наручилац**  
**Библиотека града Београда**  
**Кнез Михаилова бр. 56, Београд**  
**Датум: 27.11.2019. године**  
**Деловодни број: 04-707**

**ПРЕДМЕТ:** Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке радова – радови на текућем одржавању објеката, број јавне набавке 1.3.1/2019

---

Дана 25.11.2019. године достављен је, електронским путем, захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом у предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана 27.11.2019. године Комисија даје следећи:

## **О Д Г О В О Р**

### **Питање:**

На страни 56/74 у Радовима на електроинсталацијама XVIII, у позицијама бр. 1,2,3,4,5 и 7. сте у описима дали да се уграђују светиљке са флуоцевима. Да ли ви инсистирате при овом опису које сте навели у предмору или можемо да понудимо ЛЕД цеви одговарајуће јачине?

### **Одговор:**

Не инсистирамо, али с обзиром да је предмет јавне набавке текуће одржавање, где се по потреби мењају само неисправне светиљке у простору, том приликом неће бити дозвољено комбиновање ФЛУО и ЛЕД цеви у истом простору.

Ако се укаже потреба за заменом комплетних светиљки у одређеном простору у том случају ће бити могућа замена са одговарајућим ЛЕД цевима.

**Комисија за јавну набавку**  
**у поступку јавне набавке –**  
**број јавне набавке 1.3.1/2019**  
**образована Решењем бр. 04-310 од 24.05.2019. године**